

Laberg S.r.l.

Sede legale: Piazza Zamara, 27 - 25036 Palazzolo s/O (BS)

Laboratorio: Via Artigiani, 23 – 25030 Castrezzato (BS)

Tel. e Fax 030 8089110

Sito web www.laberg.it

e-mail info@laberg.it

PEC laberg2011@pec.it

Rapporto di Prova

7891

Accettazione

15338

Determinazione della permeabilità

Metodo Interno

Committente

MANUCEM GALLOTTA srl - Località Cornapò 8 - 14037 Portocomaro (AT)

Richiedente

MANUCEM GALLOTTA srl - Località Cornapò 8 - 14037 Portocomaro (AT)

Data emissione rapporto di prova

19/07/2024

Data accettazione

17/07/2024

Data fine prova

19/07/2024

Luogo di campionamento

Località Cornapò 8 - 14037 Portocomaro (AT)

Identificazione del campione

PAVIMENTO FILTRANTE H8

Data di produzione

n.d.

Campionamento eseguito da

Committente

Modalità di esecuzione

La prova è stata condotta utilizzando un permeametro a colonna d'acqua del diametro interno di mm 64 con linea di fede superiore posta a mm 150 dal provino e linea di fede inferiore posta a 50 mm dal provino.

Campione N°	Permeabilità %
1	100
2	100
3	100

Il Responsabile del Laboratorio

